

序号	设备名称	规格型号	及特殊生 要求	备注
1	水箱自洁器	类型:臭氧自洁消毒器 型号、规格:WIS-20,405W 安装部位:单罐内置式		
2	水箱	型号、规格:生活水箱 3× 材质、类型:采用食品级 S 材质厚度要求:箱底 2.5 1.5mm		
3	变频给水设备	设备名称:变频供水设备 附件名称、规格、数量:3台 1台稳压罐容积 18L 和成套 水泵主要技术参数: Q=13m³/h, H=0.3MPa, N=2.24 减震装置形式:橡胶隔振器	符合图纸 《建筑给水标准》 024、《消防栓系 表》 014 的 执行。	设备为整套设备,单价 包括设备原价、安装费、 运输、吊装、 调试、验收、 检验水质合 格等费用。
4	变频给水设备	设备名称:变频供水设备 附件名称、规格、数量:3台 1台稳压罐容积 18L 和成套 水泵主要技术参数: Q=30m³/h, H=0.35MPa, N=8.0 减震装置形式:橡胶隔振器		

5	变频供水设备	变频供水设备(含控制柜) 附件名称、规格、数量:3台 1台稳压罐容积18L和成套附件 水泵主要技术参数: Q=26m³/h, H=0.3MPa, N=1.44KW 减震装置形式:橡胶隔振器	套	2	30992.70
6	地埋式消防水池	有效容积180立方米,水池壁厚满足国家有关要求: 消火栓泵:Q=25L/S, H=40m, N=15KW, 2台, 1用1备;稳压泵:Q=11/S, H=50m, N=15KW, 2台, 1用1备;排污泵:Q=10m³/h, H=15m, N=4kW, 2台, 1用1备,设置取水口供消防车取水	套	1	300796.46
7	地埋式消防水箱	有效容积108立方米,行示配置厚度:【底板:4mm;顶板厚度:3mm;侧板厚度:3.0mm(带水位显示机制)】	套	5	164070.80
8	地埋式消防水池	有效容积540立方米,消防箱泵一体化设备 消火栓合用泵流量35L/s,扬程55m,喷淋泵流量72L/s,扬程70m,水池壁厚满足国家有关消防水池的要求: 设备内设室内消火栓系统1套,互为备用; Q=40L/s, H=0.50MPa, 1用1备; 自喷系统消防水泵2台, Q=68L/s, H=0.70MPa, 1用1备,互为备用。	套	3	47168.14

上海法海凯泉、海沪泉、苏阿兰、贝

上海法海凯泉、海沪泉、苏阿兰、贝

质量要求符合图纸规范,按《建筑给排水设计标准》GB50016-2024、《消防给水及消防栓系统技术要求》GB50974-2014的标准要求执行。

设备为整套设备,单价包括设备原价、安装费、运输、吊装、调试、验收、检验水质合格等费用。



9	消防水箱	不锈钢消防水箱，液位计等附件，防虫网罩，规格：生活水箱4格，要求：箱底2mm，材质厚度1.5mm	29979.38	
10	地埋式消防水箱	有效容积160立方米，钢筋混凝土板，侧板厚度3.0mm，水箱房：3.0mm(带泵)	191569.76	设备要求按《给水排水设计标准》(GB50016-2021)《给水及排水工程结构设计标准》(GB50974-2017)标准要求执行
11	水处理设备	型号：地埋式生物污水处理设备(处理量Q=20m³/d,含提升)	22111.59	上海凯泉、上海伊泉、江苏新益成
12	水处理设备	型号：地埋式生物污水处理设备(处理量Q=15m³/h,含提升)	222856.20	上海凯泉、上海伊泉、江苏新益成

氏合  
设备为整套设备，单价包括设备费、安装费、运输、吊装、调试、验收、检验水质合格等费用。